

BRANDKRAAN

BRANDKRAAN 1½" MESSING

Droge blusleiding toebehoren

Elk gebouw hoger dan 20 meter moet voorzien zijn van een droge blusleiding, met zijn eigen voedingsaansluiting op de begane grond en aansluitpunten op elke verdieping.

Op elke verdieping wordt een brandkraan geplaatst. Deze brandkranen (volgens DIN14461 deel 3) zijn vervaardigd van messing en hebben een schuine uitlaat (25°). Maatvoering: 1,5" / 2" / 2,5" inlaat en uitlaat.

Elke brandkraan moet voorzien worden van een CC-armatuur. Met behulp van een CC-armatuur kan de brandweer bij calamiteiten de brandslangen direct op het CC-armatuur aansluiten.

SPECIFICATIES


Productgroep	Hydrant klep
Productfamilie	Droge blusleiding toebehoren
Artikelnummer	2414014
Materiaal	Messing
Kleur	Blank
Inlaat koppeling	1,5"
Uitlaat koppeling	1,5"
Uitlaat oriëntatie	oblique
Standaard druk af-fabriek	24 bar
Max. werkdruk	16 ba



OOK TOEGEPAST IN DEZE SECTOREN

- + [Overheid](#)
- + [Bouw & Installatie](#)
- + [Gebouwbeheer](#)
- + [Onderwijs](#)
- + [Zorg](#)

GERELATEERDE PRODUCTEN



PICTOGRAM DROGE
BLUSLEIDING

BRANDKRAAN

BRANDKRAAN 1½" MESSING

Droge blusleiding toebehoren

MEER WETEN?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.

